


- — — — — kanalizace
- — — — — vodovod
- — — — — vedení elektro
- — — — — hranice pozemků v katastru nemovitostí
- — — — — nadzemní vedení MN
- — — — — rušené vedení

— — — — — vedení sond PE 100 32x3,0 mm  
vrt pro tepelné čerpadlo hloubky 75 m

kótováno v metrech  
853/2 orientační určení souřadnic JTSK: vrt V1 X 973732, Y 680653  
vrt V2 X 973732, Y 680645

projekt	Vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku p. č. 82/1 v k. ú. Hraničná nad Nisou	
klient		
projektant	<b>AquaKlimax</b> <b>Ing. Pavel Schneider</b> Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1 e-mail: info@aquaklimax.cz mob.: +420739181683 tel.: +420481030365	
název výkresu	Podrobná situace	
vypracoval	Ing. Pavel Schneider	
kontroloval	Ing. Pavel Schneider	
stupeň projektu	DSP	
měřítko	1:250	č. výkresu C.3
datum	prosinec 2013	paré



SPRÁVA CHKO JIZERSKÉ HORY  
UDĚLUJE SOUHLAS POD Č. J. 10056124/2014  
ZE DNE 21.1.2014

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Správa CHKO Jizerské hory  
a krajské středisko Liberec  
460 01 Liberec, U Jezu 10  
-2-

FAJNÍ WANIL  
S PODMÍNKAMI

3